תמצה		
תאריך	שם	כמות

הערות כלליות:

על המבצע לבדוק את המידות לפני ביצוע העבודה.
על כל טעות ואי התאמה יש ליידע את המתכנן.
במקרה של היעדר או אובדן תכנית מסוימת, יש להודיע ולבקש אותה מהמתכנן.
אין לבצע שום עבודה ללא התכנית המדויקת.
אין להרכיב שום אביזר כולל פירזול שלא אושרו ע"י המתכנן.
אין למדוד מהשרטוט.

כל העבודות יבוצעו לפי החוזק ולפי התקן הישראלי
ולפי המפרט הכללי לעבודות בנייה
כל הבלוקים לקירות חוץ בעובי 22ס"מ

מקרא בטיחות:

- אזור עם פוטו האורות חרום לאורך נתיב מילוט פרוזודורים מעל זמן האורה 60 דקות לפחות בעוצמת האורה מתוצעת של 10 לוקס אשר לא תפחת מ-1 לוקס בכל נקודה. מדידת עוצמת האור המינימלית תתבצע בגובה משלים הרצפה במתיב הרמלוט עפ"י ת"י 20, חלק 2.22. מספר פוטו האורות עפ"י תקנון מרגרם השמל.
- אזור מכוסה ע"י מערכת כריזה תקנית. -חשלבה- ע"פ ת"י 1220 חלק 3
- אזור מוגן ע"י מערכת אלא"ם ושע"ן מתוכננת עפ"י ת"י 1220, חלק 3.
- •ברז כיבוי אש חיצוני בקוטר "3 על זקף "4 עם מחבר שנורע
- •• ברז כיבוי אש חיצוני כמול בקוטר "3 על זקף "4*6 עם מחבר שנורע
- ••• ברז הכיבוי יתאימו לת"י 448, חלק 1
- לוח פיקוד רבאים ומוקם בכניסה לבניין או במקום ציבורי ישרות אל רחוב כמפורט בנספח מפסק זרם ראשי לשטחים הציבוריים מיקרופון מערכת כריזה חרום
- לוח פיקוד ובקרה למערכת גילוי אש ראשי
- עמדת כיבוי אש המכיל: ברז כיבוי אש 2"-גלגלון "3/4 עם ברז פתיחה מהיר-2 זרועות 15 מ. כל אחד-מקף כיבוי אבקה או שע"ג מאושר במשקל 6 קג"ס בתוך ארון תיקני בפרדות 80x30x120 ס"מ
- ידית בהלה לדלת דו אגפית
- ידית בהלה לדלת דו אגפית
- רחבת הערכות של רכב כבאים והצלה
- שלט "צ'אר" מואר באוון לבן-ירוק עגום חגו או כלא חגו גובה הכתב 15 סמ"ר ושובי האות לא יקבון מ-15 מ"מ ועפ"י סעיף 13.2.18 צד הכיתוב מודפס לשלט תוקן האורה שתוסק מרשת החשמל של הבנינמקור חשמל עצמאי המכוסס של סוללות נטענות המאפשרות זמן האורה של 60 דקות לפחות. פוף האורה יהיה עפ"י ת"י 20, חלק 2.22.
- שלט "צ'אר" מואר באוון לבן-ירוק עגום חגו או כלא חגו גובה הכתב 20 סמ"ר ושובי האות לא יקבון מ-20 מ"מ ועפ"י סעיף 13.2.18 צד הכיתוב מודפס לשלט תוקן האורה שתוסק מרשת החשמל של הבנינמקור חשמל עצמאי המכוסס של סוללות נטענות המאפשרות זמן האורה של 60 דקות לפחות. פוף האורה יהיה עפ"י ת"י 20, חלק 2.22. שלטים מסומנים עם 2 חצים רם שלטים עם כיוון בגאי צידי השלט

שם המזמין
מועצה אזורית - גליל תחתון
שדה אילן

שם הפרויקט
מגרש שחבק - שדה אילן

תוכן הגליון	**תכנית פיתוח**	מבנה	
		מס.מיזוזי	2211/50-GAL
		קובץ	PL-ALL-01
מס. גליון	A-SV-00	שרטט	מחאגנה אחמד
		אשר	אחמד זועבי
קנ"מ 1:100	מהדורה 1	תאריך	09.09.2022

לעיון ☐ לאישור ☐ למכרז ☑ לביצוע ☐

M.TABONY
ARCHITECTS&ENGINEERS
ד"ר טבעוני אדריכלים ומהנדסים בע"מ
נצרת, 1002\8 טל' 04-6554037 info@drtabony.com