
שלב ב
שלב א
שלב ב
כניסה רגלית
הנחיות לשלבי ביצוע
מקרא
הערות כלליות
לוח מגרש ספורט
עם ארון תקשורת ליד
חתך בטון בגינה
פרט ברזיה
עמדת שקעים חיצוניות לאירועים וולטר
בתוך עמדה/ון מתח נדים עם נעשוק
כיסוי דמה
BOMBER
נתוני כיים IP-65 וכלכל בתוכיה
2 שקעי חשמל רגיל וגומי
2 נאיז 16 אמפר לכאוורר ושקעים
1 נאיז תקלת נאוי 16x3 אמפר
מחסור פרח 40x4 אמפר 30 מיליאמפר
1 נקודת תקשורת עם כבל CAT-7
עמדת שקעים חיצונית לאירועים וולטר
בתוך עמדה/ון מתח נדים עם נעשוק
הנחיות עמד חשמל
הנחיות עמד תאורה
הנחיות עמד חשמל
הנחיות עמד חשמל
הנחיות עמד חשמל