



קנ"ח 1:50

מקרא

הערות

48000	28000	24000	בהספק קירור BTU\HR
3\8 x 3\4	3\8 x 5\8	3\8 x 5\8	עד אורך 15 מ'
3\8 x 3\4	3\8 x 5\8	3\8 x 5\8	עד אורך 20 מ'

כל הזכויות שמורות ל –
פת הנדסה

הקבלן אחראי לבדיקת המידות והתוכניות והתאמתן לשטח.
בכל מקרה של אי התאמה עליו לפנות מיידיית למתכנן.
בכל מקרה - אין למדוד מהתוכניות.

הקבלן אחראי לבדיקת המידות והתוכניות והתאמתן לשטח.
בכל מקרה של אי התאמה עליו לפנות מיידיית למתכנן.
בכל מקרה - אין למדוד מהתוכניות.

פת הנדסה
תכנון, יעוץ ופיקוח
מיזוג אוויר ואינסטלציה

תכנון, יעוץ ופיקוח מעי
מיזוג אוויר ואינסטלציה

למכרז

שם הפרויקט: בית ספר שירת הגליל-קיבוץ לביא

נושא הגיליון: **תכנית גגות מבנה שלב ב'**  חזר, מדיניות

שם פרטי:	שם משפחה:	תאריך:	מס' חשבון:
----------	-----------	--------	------------

15.02.24 1482-37 1 : 50