

מסד'	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלוונטי	נוסח השאלה	הבהרה
1.	המכרז וההסכם לרבות נספח 4	כללי	<p>1. מתבקש לתקן את הוראות מסמכי המכרז בכללותם כך שבכל מקום בו נקבעו דרישות כגון: "לשביעות רצונו של המזמין" ו/או "ברמה מעולה" בכל אופן שהוא יובהר, כי אלה יוכפפו לדרישות המפורשות של החוזה, וכי הספק יפעל בהתאם להוראות המזמין ובלבד שאינן חורגות מהתחייבויות הספק על פי החוזה על נספחיו ומפרטיו וכתב הכמויות, וכי במידה והוראות כאמור יהיו כרוכות בעלויות נוספות לספק, יופעל מנגנון הוראות שינויים לרבות התאמת התמורה ולוחות הזמנים, כפי שיוסכם בין הצדדים.</p> <p>2. מתבקש כי המילים "לשביעות רצונה של המועצה" יימחקו מכל סעיף אחר בחוזה, ובמקומם יתווספו המילים "ברמה ובאיכות המקובלת בענף לעבודות מסוג זה".</p>	הבקשה נדחית - לא יהיה שינוי בנוסח המכרז.
3.			<p>3. מתבקש לשלב הוראה בחוזה לפיה כל החלטה של המזמין ו/או מי מטעמו וכל שימוש בסמכויותיהם על פי החוזה ו/או הדין ייעשו בסבירות לאחר שקילה ראויה ובתום לב, לרבות לעניין שביעות רצונם המלאה לעניין העבודות, וכי תישמרנה לספק טענותיו בעניין זה.</p>	לא ברורה הבקשה, ועל כן היא נדחית.
2.	המכרז	ערבויות- סעיף 7.1	מבוקש לבהיר מהי תוקפה של ערבות המכרז. האם 18/3/2025?	תוקף הערבות היא 18/3/2025.
3.	המכרז	סעיף 9.6	מתבקש להבהיר כי בכל מקרה תינתן למציע שהות של 7 ימי עסקים בין מועד העדכון האחרון של מסמכי המכרז לבין מועד הגשת ההצעות, על מנת שיוכל לבחון את השינויים שנערכו ולהיערך כראוי להגשת ההצעה.	הבקשה מתקבלת. מועד להגשת המכרז יידחה ב 7 ימי עסקים ממועד קבלת התשובות, 25/12/2024.
4.	המכרז	סעיף 7.5	מתבקש לעדכן את הוראות הסעיף בקשר עם ערבות המכרז ובאופן כללי בקשר לערבויות מכח ההסכם, כדלקמן: מתבקש כי חילוט עקב הליך משפטי ייעשה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו ושלספק ניתנה הזדמנות להצטרף להליך, להתגונן ולהשמיע את טענותיו ו/או כי משא ומתן לא יתאפשר אלא אם ניתנה הסכמתו המפורשת של הספק לפשרה שהושגה.	הבקשה נדחית. מדובר בערבות המכרז, עם המציע שזכה לא יעמוד בתנאי המכרז הערבות תחולט.
5.	המכרז	סעיף 10.3	מבוקש להבהיר שגם חתימה בראשי תיבות על חברות המכרז הינה תקינה.	הבקשה נדחית יש לחתום בהתאם לזכויות החתימה בחברה.
6.	המכרז	סעיף 11 (על תתי סעיפיו)	מבוקש כי ככל שהמזמין פעל מכח להוראות סעיף 11 (על תתי סעיפיו) אזי החלטת המועצה תנומק בכתב.	הבקשה התקבלה
7.	המכרז	סעיף 11.2 ו-11.3	מבוקשת הבהרה מהי הצעה בלתי סבירה.	הכוונה להצעת מחיר שהיא גרעונית ונמוכה באופן ניכר מהאומדן או הצעה הגבוה מאוד ביחס לאומדן ובהתאם לפסיקה שנקבעה לעניין זה.
8.	המכרז	11.5	מבוקש לבהיר כי במסגרת פניית המועצה, המציעים לא יוכלו לשפר את הצעתם וכל פנייה כאמור תהיה כפופה להוראות הדין.	המועצה כפופה להוראות החוק ותפעל בהתאם להם.
9.	המכרז	סעיפים 16 ו-16.2	בסעיף 16 כתוב כי הניקוד על איכות הוא 20 נקודות בעוד שבטבלה שבסעיף 16.2 ניתן להגיע לניקוד מקסימאלי של 30 נקודות- נודה להבהרה וכיצד החישוב יבוצע.	לא ברורה הבקשה, בדקנו שוב את הטבלה, והניקוד המקסימאלי אליו ניתן להגיע בסעיף האיכות הוא 20 נק'.
10.	נספח 1	סעיף 2	חובת הסודיות תחול בקשר למידע סודי של המזמינה.	הבקשה התקבלה נוסח הנספח תוקן בהתאם.

מסד'	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלוונטי	נוסח השאלה	הבהרה
11.	נספח 1	סעיף 4	מבוקש להוסיף כי הסכם הסודיות לא יחול על מידע מסוג: (1) מידע שביום חתימת הסכם זה הינו חלק מנחלת הכלל או שיהפוך בהמשך לחלק מנחלת הכלל (2) מידע אשר נדרש, אם וככל שנדרש, לגלותו על פי כל דין ו/או החלטתה שיפוטית חלוטה, (3) מידע אשר התקבל אצל הספק מגורם שלישי כלשהו ובלבד שלא התקבל עקב הפרת חובת סודיות (ו/או) (4) מידע שפותח עצמאית על ידי הספק ללא גישה ו/או שימוש במידע שגולה על ידי המזמינה.	הבקשה מתקבלת באופן חלקי, להלן נוסח הסעיף החדש: מובהר כי הסכם סודיות זה, לא יחול על מידע מסוג: (1) מידע שביום חתימת הסכם זה הינו חלק מנחלת הכלל או שיהפוך בהמשך לחלק מנחלת הכלל באישור המועצה מראש (2) מידע אשר נדרש, אם וככל שנדרש, לגלותו על פי כל דין ו/או החלטתה שיפוטית חלוטה.
12.	נספח 4	17.6	בסיפא מבוקש להוסיף: "למעט הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה למגורים פי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע ביום 16/11/2024 ועד ליום התשלום בפועל. במקרה בו המדד ביום התשלום יהיה נמוך ממדד הבסיס אזי המדד הקבוע יהיה מדד הבסיס."	הוראות סעיף 8.3 להסכם (נספח 8) קובעת את הפרשי הצמדה. לא יהיה שינוי בנוסח זה של הסכם. סעיף 17.6 תוקן ולהלן נוסחו החדש: 17.6. מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בה, מעבר לתמורה לעיל נשוא הצעתנו זו, למעט הצמדה בהתאם להוראות ההסכם (סעיף 8.3 לנספח 8).
13.	נספח 8	סעיף 1.5	מבוקש לתקן לכך שבמקרה של סתירה הוראות ההסכם תגברנה.	לא יהיה שינוי בנוסח הסעיף.
14.	נספח 8	סעיף 5.1	יש להוסיף בסיפא: "למעט מקרה של הפרה על ידי המזמינה".	הבקשה מתקבלת באופן חלקי, הנוסח יהיה כדלקמן: 5.1. האחריות המלאה והבלעדית לביצוע העבודות נושא הסכם זה, על כל הכרוך והנובע מכך, במהלך תקופת ההתקשרות, תחול על הקבלן בלבד. הקבלן מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה או דרישה, כספית או אחרת, כלפי המזמינה ו/או נושאי תפקיד בה, בקשר עם המכרז ו/או הסכם זה ו/או ביצועם. למעט, מקרים בהם המועצה לא שילמה את התמורה
15.	נספח 8	סעיף 5.6	מבוקש להוסיף בסיפא: "בכפוף למשלוח מכתב התראה 7 ימים מראש ובכתב."	הבקשה התקבלה ההסכם תוקן בהתאם.
16.	נספח 8	סעיף 5.9	מבוקש להוסיף: "כי דרישה כאמור תהא בהתאם לתמורה נוספת לוחות זמנים נוספים על הקבוע בהסכם זה."	הבקשה התקבלה ההסכם תוקן בהתאם.
17.	נספח 8	סעיף 6.1	מבוקש להוסיף בסיפא: "בכפוף למשלוח מכתב התראה 7 ימים מראש ובכתב."	הבקשה התקבלה ההסכם תוקן בהתאם.
18.	נספח 8	סעיף 6.2	מבוקש כי לאור הוראות סעיף 6.1 המטילות את החיוב על הקבלן סעיף 6.2 יימחק.	הבקשה נדחית.
19.	נספח 8	סעיף 8.5.1	מבוקש לכתוב "14" במקום "7".	לא יהיה שינוי בנוסח הסעיף.
20.	נספח 8	סעיף 8.5.2	מבוקש להוסיף: וזאת לאחר משלוח מכתב תראה 7 ימים מראש ובכתב בהן הקבלן לא תיקן את ההפרה היסודית."	הבקשה התקבלה ההסכם תוקן בהתאם.
21.	נספח 8	סעיף 8.7	מבוקש לשנות: כי במקרה של הפסקה העבודות כל התמורה המגיעה לקבלן עד למועד ההפסקה תשלום לקבלן וכי חומרים וציוד נוספים שהמזמינה במקשת תנאי להעברתם למזמינה יהיה תשלום התמורה בגינם.	הבקשה נדחית לא יהיה שינוי בנוסח ההסכם.
22.	נספח 8	סעיפים 9.3 ו-9.11	מבוקש להוסיף בסיפא: למעט הפרשי הצמדה למדד.	הבקשה התקבלה ההסכם תוקן בהתאם.
23.	נספח 8	סעיף 9.14	מתבקש להבהיר כי כל ניכוי/קניז/חילוט/מימוש וכיוצא בזה שזכאי המזמין לבצע בהתאם להוראות החוזה ונספחיו, יבוצע רק כנגד סכומים קצובים ומוכחים המגיעים לספק על פי חוזה זה בלבד, וכי יבוצע רק לאחר מתן התראה בכתב לספק של 14 יום לפחות ולאחר שההפרה לא תוקנה תוך זמן סביר. כן יובהר כי ככל שהמזמין החליט לאחר כל האמור לעיל לנכות/לקזז/לחלט/לממש סכומים, הדבר לא ייחשב כהסכמת הספק וכן לא יגרע מזכויות הספק לפי כל דין.	הבקשה מתקבלת חלקית, מכתב ההתראה יהיה של 7 ימים, ומועד תיקון ההפרה יהיה בתוך 7 ימים ממועד משלוח המכתב. ובתנאי התוספת הבאה, ובלבד שאין המדובר בעיקול ו/או שעבוד שהוטל על כספים המגיעים לספק מהמועצה על ידי צד שלישי.
24.	נספח 8	סעיף 10.3	מבוקש לשנות שלקבלן יש את הזכות להעסיק קבלני משנה ולמזמינה הזכות לסירוב העסקת קבלן המשנה ממניעים מקצועיים וסבירים.	הבקשה נדחית נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

מסד'	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלוונטי	נוסח השאלה	הבהרה
.25	נספח 8	סעיף 10.10	מתבקש להבהיר, כי על אף האמור בכל מקום אחר במסמך ממסמכי המכרז והחוזה, <u>חובת הקבלן לפיצוי ו/או שיפוי על פי דין או על פי חוזה זה, כפופה לתנאים המצטברים הבאים: (א) התקבל פס"ד שביצעו לא עוכב שבמסגרתו נקבע כי הספק אחראי באופן ישיר לנזק האמור; (ב) המזמין יאפשר לספק לנהל את ההגנה ולא יתפשר בשמו ובמקומו ללא אישורו של הספק מראש ובכתב; (ג) אחריותו של הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על פי החוזה, או על פי דין לא יעלו בכל מקרה על שכר החוזה ששולם לספק בפועל מכוח החוזה. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום החוזה ו/או ביטולו.</u>	הבקשה נדחית.
.26	נספח 8	סעיף 13.1	מבוקש כי על האמור בסעיף זה האחריות הקבלן תהיה על פי דין בלבד ועל נזקים ישירים שנגרמו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו.	הבקשה נדחית.
.27	נספח 8	13.2	מבוקש לשנות את הסעיף כי האחריות של המזמינה תהיה על פי דין. לא ייתכן שהדין מטיל חובה והמזמינה פוטרת עצמה מכח הסכם זה- סעיף לא חוקי.	הבקשה נדחית.
.28	נספח 8	13.3	מבוקש להחליף את הסעיף לסעיף הבא: מובהר ומוסכם, כי למרות האמור בהסכם זה, אחריות הקבלן תהיה מוגבלת לאחריותה על פי הדין בלבד, ואין באמור בהסכם זה כדי להרחיבה. הקבלן לא יחוב בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או בגין מעשה או מחדל של אחר שאיננו מטעמה. עוד מוסכם ומובהר כי אחריות הקבלן והשיעור המרבי של השיפוי ו/או הפיצוי ו/או כל קנס ו/או הוצאה בהם ישא הקבלן על פי הסכם זה או בקשר אליו לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה, למעט במקרים הבאים: (1) נזקי גוף; (2) נזק שנגרם עקב שימוש שלא כדין על ידי הקבלן בקניין רוחני; (3) נזק שנגרם על ידי הקבלן בזדון. תשלום כאמור יחול בכפוף לכך שמזמינה תודיע לקבלן על כל תביעה או דרישה מייד עם היוודע לה על כך ותאפשר לקבלן לנהל את ההגנה, ולא תתפשר בשמה ללא אישור של הקבלן מראש ובכתב, ובכפוף לקבלת פסק דין סופי.	הבקשה נדחית
.29	נספח 8	סעיף 17.7.2	מבוקש להבהיר כי במקרה כאמור הקבלן יהיה זכאי לתמורה נוספת כפי שתוצע על ידי הקבלן.	יש טעות סופר בשאלה בהפניה לסעיף שאינו קיים. התשובה מתייחסת לסעיף 17.2.2. בקשה התקבלה, להלן נוסח התיקון בחוזה: "לפי הצעת מחיר מבוססת על פי ניתוח מחיר ובכפוף לאישור המזמין "
.30	נספח 8	סעיף 17.2.3	מבוקש הבהרה לסעיף מדוע לקבלן יש חובות בנוגע למבנים וסביבתם ו/או מערכותיהם אם אין לו נגיעה בהם?	הכוונה למבנים אשר נפגעו כתוצאה מעבודות של הקבלן באזור המבנים. לדוגמא עם רכב של הקבלן נוסע לאחור ופוגע במבנה כלשהו גם אם אין הוא המבנה נשוא המכרז.
.31	נספח 8	סעיף 17.3	מבוקש כי לוחות הזמנים שיקבעו על ידי המזמינה יהיו בתיאום עם הקבלן	נוסח הסעיף לא ישונה.
			מבוקש להוסיף בסיפא: "בכפוף למשלוח מכתב התראה 7 ימים מראש ובכתב."	הבקשה התקבלה, להלן נוסח התיקון בחוזה: "מובהר, כי הפעלת סעיף זה תהיה לאחר משלוח מכתב התראה לקבלן, בו ניתנה לו אפשרות לתקן הפגם ו/או הליקוי כאמור לעיל, בתוך 7 ימים ולא עשה זאת הקבלן."
			בנוסף מבוקש להוסיף:	

מסד'	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלוונטי	נוסח השאלה	הבהרה
.32	נספח 8	סעיף 18.1	1. חרף האמור בסעיף, מתבקש כי ביצוע עבודות במקומו של הספק (בסעיף זה ובחזרה בכללותו) כפופה לכך שלספק ניתנה הזדמנות לתקן את ההפרה (הלכאורית), וכן להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת ההפרה האמורה, וכי ככל והמזמין החליט לבצע את העבודות במקומו של הספק חרף טענותיו של הספק, החלפת הספק תחשב כסעד הבלעדי לו זכאי המזמין בקשר להפרה הנטענת מבלי שאלו ייחשבו כהסכמת הספק לטענות המזמין, ומבלי לגרוע מזכויות הספק לפי כל דין.	הרישא של הסעיף עד למילים: "לטענה האמורה" מתקבלת, הסיפא אינה מקובל. נוסח הסעיף שנוסף יהיה כדלקמן: "עוד מובהר כי ביצוע עבודות במקומו של הספק (בסעיף זה ובחזרה בכללותו) כפופה לכך שלספק ניתנה הזדמנות לתקן את ההפרה (הלכאורית), וכן להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת ההפרה האמורה."
			2. כמו-כן, ככל והמזמין החליט לבצע את העבודות במקומו של הספק חרף התייחסותו כמפורט לעיל, יובהר כי הספק לא יהיה אחראי (לרבות בקשר לאחריות הניתנת למערכת) בגין שינויים ו/או עבודות שמבוצעות על ידי גורם כלשהו שאינו הספק עצמו, וכי ככל והספק נדרש למתן שרותי אחזקה למערכת, הוא לא יישא בכל אחריות בקשר לעבודות שבוצעו על ידי גורם כלשהו שאינו הספק עצמו.	בקשה מקובלת, הבקשה התקבלה ההסכם תוקן בהתאם- יש לנסח תשובה מדויקת
			3. בהתאם לכך, מתבקש כי הסעיף יעודכן בהתאם להתייחסותו המפורטת לעיל, וכן כי חובת הספק לשפות את המזמין כפופה לקבלת פסק דין חלוט בנושא.	הבקשה נדחית
.33	נספח 8	סעיף 20.1	מבוקש למחוק את המילים: "לדעת המזמינה".	ההערה מתקבלת, ותהיה תוספת ובלבד שאין ניגוד עניינים בין השירותים הנתנים למזמינה ובין צד ג' כמתחייב על פי חוזה זה והמכרז.
.34	נספח 8	סעיף 20.2	מבוקש לשנות במקום המילים: "כי החל ממועד חתימת הסכם זה" למילים: "לא ידוע לו"	הבקשה נדחית. מידה ולמציע יש ניגוד עניינים במועד הגשת הצעתו שיעדכן מראש את המועצה.
.35	נספח 8	סעיף 21.3	ובלבד שלא יהיה בכך כדי להטיל התחייבויות כספיות נוספות שאינן ידועות לקבלן בעת כריתת ההסכם.	הבקשה נדחית.
.36	נספח 8	סעיף 24	ממבוקש למחוק אינו רלבנטי לסוג העבודות ואם יוחלט להשאיר אין להשית על הקבלן חיובים כאמור.	הבקשה התקבלה, מוסכם כי הסעיף אינו רלוונטי, ההסכם תוקן בהתאם.
.37	נספח 8	סעיף 25	מבוקש לשנות במקום "לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך" לכי קבלן יעשה כמיטב יכולתו על מנת לצמצם מטרדים"	הבקשה מתקבלת ההסכם תוקן בהתאם.
38	נספח 11- אישור קיום ביטוחים		הטופס הנ"ל לא תקין, ולא קריא אבקש לקבל טופס תקין.	הועלה לאתר קובץ אישור קיום ביטוחים- יש למלא ולצרפו למסמכי המכרז
39	סעיף 5.2		נבקש אישורכם להציג פרויקטים אשר שודרגו על ידי המציע ולא רק התקנה, כמובן שהשדרוג כולל אחזקה.	בקשה נדחית- יש להציג רק עבודות התקנה ותחזוקה על פי סעיף 5.3
40	פרק א' כללי	סעיף 16.2	האם ישנה תוספת ניקוד לחברות שכתובתן בשטח מועצה אזורית גליל תחתון?	בהתאם למדיניות המועצה תינתן העדפת ספק מקומי בהיקף של עד 3% ובמסגרתה תינתן לספק המקומי זכות סירוב ראשונה, ואפשרות להשוות את ההצעה הזולה. "ספק מקומי" הינו עסק שמקום מושבו העיקרי הוא בתחום המוניציפלי של המוא"ז הגליל התחתון, או שמקום מגוריו בהתאם לרישומי משרד הפנים של בעלים המחזיק 50% לכל הפחות ממניות החברה הוא בתחום המועצה.

מסד'	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלוונטי	נוסח השאלה	הבהרה
41	נספח 6	סעיף 1	באיזה שלב יש להגיש ערבות ביצוע?	תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הזכייה. יחד עם החוזה החתום ואישור קיום ביטוחים.
42	נספח 8	פרק 9, סעיף 9.7	מכיוון שההצעה כוללת מע"מ	המע"מ ישולם בהתאם לחוק ובהתאם לשיעורו ביום התשלום.
43			אבקש הבהרה לגבי צפי לשינוי בתעריפי המע"מ לשנת 2025.	
44	כתב כמויות	1.01.020-080	בכתב הכמויות מתואר ציוד שניידר, בקר מסדרת 580 כרטיסים מסדרת X80. בהתאם למפרט, פרק 2 בעמוד 32 נבקש להגיש שווה ערך לציוד של חברות אחרונות ושעומדים בתנאי המכרז?	בקשה נדחית - על מנת לשמור על אחידות הציוד כל הציוד יהיה בהתאם לציוד שבשימוש המועצה האזורית הגליל התחתון
45	כתב כמויות	1.01.050	מתואר כרטיס עם 32 כניסות דיגיטליות. האם ניתן להגיש כרטיס של 16 כניסות דיגיטליות? חיוב כל 2 כרטיסים ככרטיס בודד.	בקשה נדחית - על מנת לשמור על אחידות הציוד כל הציוד יהיה בהתאם לציוד שבשימוש המועצה האזורית הגליל התחתון
46	כתב כמויות	1.01.060	מתואר כרטיס 16 יציאות ממסר. האם ניתן להגיש כרטיס בתצורה של 16 יציאות טרנזיסטוריות?	הבקשה נדחית - עבור יציאה טרנזיסטורית צריך להוסיף ממסירים וזה מוריד מאמינות הציוד
47	כתב כמויות	1.01.140	מתואר יחידת ניהול תקשורת מסוג R-WIN. אודה לקבלת פרטים עבור הייעוד שלה בפרויקט. אנחנו מסוגלים לנהל את הנתונים בין הבקר לראוטר הסלולרי בצורה מאובטחת דרך הקשחות בראוטר ומימוש APN ומשם העברה למערכת ה-SCADA. יחידה נוספת בטווח יכולה לייצר נקודת כשל נוספת.	בקשה נדחית - על מנת לשמור על אחידות הציוד כל הציוד יהיה בהתאם לציוד שבשימוש המועצה האזורית הגליל התחתון
48	כתב כמויות	2.01.040	תוכנת HMI / SCADA – אין פירוט של דרישת הלקוח לרשיונות במערכת זו. כמה תגים? כמה קליינטים? קליינט מקומי או WEB?	רשיון אחד במועצה האזורית הגליל התחתון עם שלושה משתמשים 10,000 תגים גישה מרחוק כולל גישה מטלפונים ניידים של שלושת המשתתפים, כולל כל הציוד והעבודות הנדרשות עבור גישה מרחוק מובטחת בהתאם לדרישות רשות המים HMI בודד
49	כתב כמויות	1.01.270	כתיבת תוכנה – תפ"מ עבור כל תחנה באחריות הלקוח וימסר לקבל טרם ביצוע?	העבודות להחלפת מערכת בקרה במתקנים קיימים כוללת בין היתר גם לימוד המתקן הקיים והוצאת תוכניות לייצור לוח הבקרה החדש. לימוד המתקן ותכנון מערכת הבקרה החדשה כולל במחירי הציוד שבכתב הכמויות וחשוב להדגיש שלא תשולם שום תוספת כספית עבור לימוד המתקן ותכנון מערכת הבקרה המשודרגת. עבור כתיבת התוכנה הקבלן יקבל תפ"מ של התחנה.
			האם יש P&ID של התחנות?	אין P&ID של התחנות
			בכתב הכמויות מתואר לוח במידות:	
			ג-2100	
			ר-100	
			ע-800	

מסד'	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלוונטי	נוסח השאלה	הבהרה
50	כתב כמויות	01.01.0160	<p>לא קיים לוח מסוג זה</p> <p>קיים:</p> <p>אופציה 1:</p> <p>ג-2100</p> <p>ר-1000</p> <p>ע-500</p> <p>אופציה 2:</p> <p>ג-2100</p> <p>ר-1000</p> <p>ע-400</p> <p>האם קיימת טעות סופר?</p> <p>נבקש הבהרה.</p>	<p>ברוב המתקנים לוח הבקרה יהיה לוח מתכתי במידות גובה 2100 מ"מ, רוחב 1000 מ"מ ועומק 500 מ"מ. בגלל שלוח הבקרה החדש מחליף לוח בקרה קיים, מידות הלוח יהיו בהתאם למקום הפנוי במבנה אך הלוח יהיה במידות שיאפשרו התקנת כל הציוד הדרוש. על המציע לרשום בנוסף, בסעיף אופציונלי, גם מחיר עבור לוח בקרה להתקנה חיצונית, מפוליאסטר משוריין, דרגת הגנה IP65, במידות שיאפשרו התקנת כל הציוד הדרוש.</p>
51	תנאי סף	סיווג קבלני	בפרויקט ישנם עבודות חשמל ובמפרט אף לוחות חשמל ועוד. האם נדרש סיווג קבלני מסוג 160 כמקובל במכרזים המוודא נסיון.	עבור עבודות החשמל נדרש חשמלאי בעל רשיון חשמל מתאים לסוג העבודה שתבוצע
52	מפרט	סעיף 19 עמוד 10	לוחות זמנים להשלמת כל העבודה – האם יאושר לעבוד במספר אתרים במקביל?	כן יאושר לעבוד במספר אתרים במקביל
53	כתבכמויות	1.01.20	מבקשים לאשר בקר ש"ע העומד בדרישות המפרט	בקשה נדחית - על מנת לשמור על אחידות הציוד כל הציוד יהיה בהתאם לציוד שבשימוש המועצה האזורית הגליל התחתון
54	כתב כמויות	1.01.140	מבקשים לאשר מערכת תקשורת RealireQ המתממשקת למרכז הבקרה של גליל תחתון	בקשה נדחית - על מנת לשמור על אחידות הציוד כל הציוד יהיה בהתאם לציוד שבשימוש המועצה האזורית הגליל התחתון
55	כתב כמויות	תת פרק 4.01	מבקשים לקבל את תחומי הסנסורים	עבור מדי גובה תחום העבודה עד 10 מטר, עבור מדי לחץ תחום העבודה עד 300 מטר.