



מועצה אזורית
הגליל התחתון

מועצה אזורית הגליל התחתון

מרכז אזורי כדורי, ד.נ. גליל תחתון, 1524800
glt.org.il office@glt.org.il 04-6628200

אגף הנדסה

י"ז אב תשפ"ו

28 יולי 2026

הנדון: שאלות הבהרה מכרז מס' 18/2026

שם המכרז: שיקום תחנת שאיבה וקו סניקה - ארבל

מס'	עמ'	סעיף	פירוט סעיף	שאלת הבהרה
1.	כתב כמויות	02.02.0005	בטון רזה	בסעיף מופיעים 250 מ"ק בטון רזה במחיר 60 ש"ח/מ"ק. המחיר אינו סביר האם הכוונה למחיר למ"ר, כדוגמא בסעיף 02.11.0040. שגיאה כתיב - יש להתייחס לפי מ"ר לפי אותה כמות
2.	כתב כמויות	05.02.0010	שיקום בור רטוב	נבקש לפרסם את עומק הבור, שטחים וכמויות משוערות, נבקש לעדכן את מחיר הסעיף, כיון שהמחיר המופיע מייצג את עלות השאיבה והשטיפה ואינו מייצג את מחיר התיקונים. עומק הבור פורסם, בנושא העלות, התנת פרק כולו תוקצב בסכום כולל של 41,000 ש"ח. נסכים להשלים את החוסר בעבודות האיטום בלבד בתוך תת פרק איטום 0531 יאושר הגשת בקשה לתשלום עובר עבודות איטום
3.	כתב כמויות	57.02.0030	PE קו מ"מ 250	עקב הדרישה למחיר אחיד בכל עומק, נבקש לפרסם חתכי אורך ועומקי חפירה, סקירת קרקע, מוקדי סלע, יושלם חתך.
4.	כתב כמויות	תת פרק 02.86	תוספות למחיר בטון	לדעתנו יש לבדוק מחדש את מחירי היחידה. המחירים נמוכים ביותר. המחירים מבוססים ע"פ מחירון דקל במהלך הביצוע תישקל תוספת עבור דרגת החשיפה הגובה בכפוף להסכם.
5.	כתב כמויות	03.01.0030		אספקת מגוב מכני, מחיר היחידה מייצג את עלות המגוב בלבד ואינו כולל עלויות פירוק, הרכבה והסדרת השוחה והתעלה. נבקש לעדכן המחיר בתוספת של 25% לפחות. המחיר שנקבע נשאר ללא שינוי
6.	כתב כמויות	7.01.0280 7.01.0400	שסתום אוויר לביוב	המחיר המוצג נמוך ממחיר הרכישה - אינו כולל התקנה ואביזרים. נבקש לתקן את המחיר - שסתומים בתחום התחנה - הכוונה היא המכונה "סער מקוצר". במדיה ויתקנו - D025 לשסתום 020 ניתן לתמחר אותם בהתאם למחיר הנקוב בסעיף D שסתומי הרלוונטי בפרק 57 בסעיף הרלוונטי בפרק 57 הסעיפים בפרק 07 לא יחשבו לחשבון.
7.	כתב כמויות	07.06.0040	מכסה פלבי"מ	המחיר נמוך ממחיר רכישה נבקש לתקן מחיר - נדחה
8.	כתב כמויות	57.02.0090	דרך גישה	בסעיף היא מטר. נראה שהכוונה היא למטר יחידת המידה. נבקש לתקן את הסעיף. מדובר בטעות סופר - ניתן (מ"ר) - מרובע לעדכן למ"ר.

מועצה אזורית הגליל התחתון

מרכז אזורי כדורי, ד.ג. גליל תחתון, 1524800
glt.org.il office@glt.org.il 04-6628200



מועצה אזורית
הגליל התחתון

אגף הנדסה

מס'	עמ'	סעיף	פירוט סעיף	שאלת הבהרה
9.				בקשה לדחיית המועד האחרון להגשת ההצעות לאור היקף מסמכי המכרז, מורכבות הדרישות והצורך בבחינה מקצועית ומעמיקה של כלל הנתונים, לרבות קבלת הצעות מחיר מספקים ומקבלני משנה והשלמת התמחור הנדרש, נבקש לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה של שבועיים נוספים לפחות. הארכה זו תאפשר למציעים להשלים את הכנת הצעתם באופן יסודי ומדויק, ותסייע בהגשת הצעות מיטביות, מקצועיות ותחרותיות. נודה לאישור הבקשה ולעדכון לוחות הזמנים בהתאם. בהתאם להחלטת המזמין מועד ההגשה סופי נקבע לתאריך 03/08/2026 בשעה 12:00 הגשה ללשכת מנכ"ל המועצה.
10.				שלום רב, לאור היקפם ומורכבותם של מסמכי המכרז, וכן לצורך בחינה מקצועית ומעמיקה של כלל הדרישות וגיבוש הצעה מיטבית, נבקש לשקול את הארכת המועדים כדלקמן: • דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ב-7 ימים ל-02.08 • דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות ב-14 ימים ל-13.08 אנו סבורים כי הארכת המועדים תאפשר למציעים להגיש הצעות איכותיות ומדויקות יותר, ותתרום להגברת התחרות ולטובת המכרז. נודה להתייחסותכם החיובית. בהמשך לסעיף 9, ניתנה דחייה מה-30/7 ל-3/8 וההגשה עד השעה 12:00 בלשכת מנכ"ל המועצה

בברכה,

עופר כהן

מנהל מח' מים וביוב

