

## פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201258 ביום ב' תאריך 26/11/12 י"ב כסלו, תשע"ג בשעה 09:00

### השתתפו:

#### חברים:

דודן מוטי

- יו"ר הועדה

#### סגל:

יצחק פרסמן

- מהנדס הועדה

**רשימת בקשות**

עמ.	כתובת	פרטי המבקש	מגרש	חלקה	גוש	תיק בניין	בקשה	סעיף
3	מצפה נטופה	מלכה יוסף	167	28	17550	300167	20120242	1

מבקש:

- מלכה יוסף
- מלכה סיגל

עורך:

- כאתבי אחמד

סוג בקשה: בקשה להיתר

כתובת הבנין: מצפה נטופה

גוש וחלקה: 17550 28 מגרש: 167  
תכנית: 14505/ג

שימוש עיקרי

מיתקן "פוטו - וולטאי"  
תאור הבקשה  
בניה חדשה

מ ה ת ה ב ק ש ה:

התקנת מערכת פוטו וולטאית ע"ג גג בית מגורים בהיתר בהספק של 15 ק"ו.

ה ח ל ט ו ת:

לאשר בתנאים הבאים:

26/11/12

- חתימה וחתימת ועד הישוב

- חישובים סטטיים

- אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן.

- הגשת מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמתקן.

26/11/12

- יש לציין את הספק המתקן

- יש לחשב ולהגיש את שטח הגג התפוס ע"י הקולטים כולל מעברים

- יש להגיש את המפרט לעבודה מצומצמת כולל שם עורך חישובים סטטיים, כתובת וטלפון

26/11/12

- להוסיף פרט חיבור הקולט לגג

- חתימת יועץ בטיחות על הצהרה לגבי עמידות המבנה לאורך זמן, לרבות עמידות חיבורי המתקן לגג

והעדר סיכון לקריסה

- תנאי לקבלת היתר יהיה הגשת כתב התחיבות ע"י מבקש ההיתר לפירוק המתקן בתום הפעלתו או בתום

תוקף הרשיון לייצור חשמל.

הוצאת ההיתר מותנית:

- תשלום אגרת בניה

## פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201258 ביום ב' תאריך 26/11/12 י"ב כסלו, תשע"ג בשעה 09:00

דותן מוטי  
יו"ר הועדה

יצחק פרסמן  
מהנדס הועדה