

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201253 ביום ה' תאריך 01/11/12 ט"ז חשון, תשע"ג בשעה 15:00

השתתפו:

חברים:

- יו"ר הועדה

דודן מוטי

סגל:

- מהנדס הועדה

יצחק פרסמן

רשימת בקשות

עמ.	כתובת	פרטי המבקש	מגרש	חלקה	גוש	תיק בניין	בקשה	סעיף
3	גבעת אבני	שלומי ויזל	121	168	15179	150121	20120223	1
4	גבעת אבני	ביטון זורון	115	154	15179	150115	20120224	2
5	אילניה	שושן יוסי	378	101	15140	100378	20120225	3

מבקש:**תעודת זהות: 58888785****שלומי ויזל****עורך:**

יחיא נאטור גיי סיסטמס

סוג בקשה: בקשה להיתר

כתובת הבנין: גבעת אבני**גוש וחלקה: 15179 168 מגרש: 121**

תכנית: 8094/ג

תאור הבקשהשימוש עיקרי

בניה חדשה

מיתקן "פוטו - וולטאי"

מ ה ת ה ב ק ש ה:**התקנת מערכת פוטו וולטאית ע"ג גג בית מגורים בהיתר בהספק של 15 ק"ו.****ה ח ל ט ו ת:**

לאשר בתנאים הבאים:

01/11/12 - חתימה וחתימת ועד הישוב

01/11/12 - חישובים סטטיים

01/11/12 - אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן.

01/11/12 - הגשת מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמתקן.

01/11/12 - יש לציין את הספק המתקן

01/11/12 - יש לחשב ולהגיש את שטח הגג התפוס ע"י הקולטים כולל מעברים

01/11/12 - יש לציין את מספר הממירים במתקן

01/11/12 - להוסיף פרט חיבור הקולט לגג

- חתימת מהנדס בטיחות על הצהרה לגבי עמידות המבנה לאורך זמן, לרבות עמידות חיבורי המתקן לגג

והעדר סיכון לקריסה

01/11/12 - תנאי לקבלת היתר יהיה הגשת כתב התחיבות ע"י מבקש ההיתר לפירוק המתקן בתום הפעלתו או בתום

תוקף הרשיון לייצור חשמל.

הוצאת ההיתר מותנית:

- תשלום אגרת בניה

מבקש:- **ביטון דורון**עורך:

- אולריקה בלנק

סוג בקשה: בקשה להיתר

כתובת הבנין: גבעת אבני

גוש וחלקה: 15179 154 מגרש: 115

תכנית: 8094/ג

תאור הבקשהשימוש עיקרי

בניה חדשה

מיתקן "פוטו - וולטאי"

מ ה ו ת ה ב ק ש ה:

התקנת מערכת פוטו וולטאית ע"ג גג בית מגורים קיים בהיתר בהספק של 15 ק"ו.

ה ח ל ט ו ת:

לאשר בתנאים הבאים:

01/11/12 - חישובים סטטיים

01/11/12 - אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן.

01/11/12 - הגשת מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמתקן.

01/11/12 - יש לציין את הספק המתקן

01/11/12 - יש לחשב ולהגיש את שטח הגג התפוס ע"י הקולטים כולל מעברים

01/11/12 - יש לציין את מספר הממירים במתקן

01/11/12 - להוסיף פרט חיבור הקולט לגג

01/11/12 - חתימת מהנדס בטיחות על הצהרה לגבי עמידות המבנה לאורך זמן, לרבות עמידות חיבורי המתקן לגג

01/11/12 והעדר סיכון לקריסה

01/11/12 - תנאי לקבלת היתר יהיה הגשת כתב התחיבות ע"י מבקש ההיתר לפירוק המתקן בתום הפעלתו או בתום

01/11/12 תוקף הרשיון לייצור חשמל.

הוצאת ההיתר מותנית:

- תשלום אגרת בניה

מבקש:

- שושן יוסי
- שושן נאווה

עורך:

- יפלא נדב

סוג בקשה: בקשה להיתר

כתובת הבנין: אילניה

גוש וחלקה: 15140 101 מגרש: 378

תכנית: 10634/ג

תאור הבקשהשימוש עיקרי

בניה חדשה

מיתקן "פוטו - וולטאי"

מ ה ת ה ב ק ש ה:

התקנת מערכת פוטו וולטאית ע"ג גג בית מגורים בהיתר בהספק של 15.96 ק"ו.

ה ח ל ט ו ת:

לאשר בתנאים הבאים:

- חתימה וחתימת ועד הישוב

04/11/12

- חישובים סטטיים

- אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן.

- הגשת מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמתקן.

04/11/12

- יש לציין את הספק המתקן

- יש לחשב ולהגיש את שטח הגג התפוס ע"י הקולטים כולל מעברים

04/11/12

- להוסיף פרט חיבור הקולט לגג

- חתימת יועץ בטיחות על הצהרה לגבי עמידות המבנה לאורך זמן, לרבות עמידות חיבורי המתקן לגג

והעדר סיכון לקריסה

- תנאי לקבלת היתר יהיה הגשת כתב התחיבות ע"י מבקש ההיתר לפירוק המתקן בתום הפעלתו או בתום

תוקף הרשיון לייצור חשמל.

הוצאת ההיתר מותנית:

- תשלום אגרת בניה

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201253 ביום ה' תאריך 01/11/12 ט"ז חשון, תשע"ג בשעה 15:00

דותן מוטי
יו"ר הועדה

יצחק פרסמן
מהנדס הועדה