

## פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201240 ביום ב' תאריך 13/08/12 כ"ה אב, תשע"ב בשעה 12:00

### השתתפו:

#### חברים:

דודן מוטי

- יו"ר הועדה

#### סגל:

יצחק פרסמן

- מהנדס הועדה

**רשימת בקשות**

עמ.	כתובת	פרטי המבקש	מגרש	חלקה	גוש	תיק בניין	בקשה	סעיף
3	גבעת אבני 266	קמינסקי נועם	266		15229	150266	20120165	1

**מבקש:**

▪ קמינסקי נועם

**עורך:**

▪ יחיא נאטור גיי סיסטמס  
סוג בקשה: בקשה להיתר

**כתובת הבנין: גבעת אבני 266**

גוש וחלקה: 15229 מגרש: 266

תכנית: 8094/ג

שימוש עיקרי תאור הבקשה

מגורים בניה חדשה

**מהות הבקשה:**

הקמת מערכת פוטו וולטאית ע"ג גג בית מגורים קיים בהיתר בהספק של 15 ק"ו.

**החלטות:**

לאשר בתנאים הבאים:

- חתימה וחותמת ועד הישוב
- 13/08/12 - חישובים סטטיים
- 13/08/12 - אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן.
- 13/08/12 - הגשת מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמתקן.
- 13/08/12 - יש לציין את הספק המתקן
- 13/08/12 - יש לחשב ולהגיש את שטח הגג התפוס ע"י הקולטים כולל מעברים
- 13/08/12 - יש לציין את מספר הממירים במתקן
- 13/08/12 - להוסיף פרט חיבור הקולט לגג
- חתימת יועץ בטיחות על הצהרה לגבי עמידות המבנה לאורך זמן, לרבות עמידות חיבורי המתקן לגג והעדר סיכון לקריסה
- 13/08/12 - תנאי לקבלת היתר יהיה הגשת כתב התחיבות ע"י מבקש ההיתר לפירוק המתקן בתום הפעלתו או בתום תוקף הרשיון לייצור חשמל.
- לתקן מספר ת.ז. מבקש הבקשה
- להוסיף מספר ת.ז. מתכנן שלד
- הוצאת ההיתר מותנית:
- תשלום אגרת בניה

## פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201240 ביום ב' תאריך 13/08/12 כ"ה אב, תשע"ב בשעה 12:00

דותן מוטי  
יו"ר הועדה

יצחק פרסמן  
מהנדס הועדה