

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201238 ביום ד' תאריך 08/08/12 כ' אב, תשע"ב בשעה 14:00

השתתפו:

חברים:

דודן מוטי

- יו"ר הועדה

סגל:

יצחק פרסמן

- מהנדס הועדה

תאריך: 07/03/2013

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר: 201238 בתאריך: 08/08/2012

רשימת בקשות

עמ.	כתובת	פרטי המבקש	מגרש	חלקה	גוש	תיק בניין	בקשה	סעיף
3	גבעת אבני	נווה מורן	522		15229	150522	20120162	1

מבקש:

■ נווה מורן

עורך:

■ נל ראובן

סוג בקשה: בקשה להיתר

כתובת הבנין: גבעת אבני

גוש וחלקה: 15229 מגרש: 522

תכנית: ג/8094

שימוש עיקרי תאור הבקשה

מיתקן "פוטו - וולטאי" בניה חדשה

מ ה ת ה ב ק ש ה:

התקנת מתקן פוטו וולטאי על גג בית מגורים קיים בהיתר בהספק של 12.040 ק"ו.

ה ח ל ט ו ת:

ל אשר בתנאים הבאים:

- חתימה וחתימת ועד הישוב

08/08/12

- חישובים סטטיים

- אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן.

- הגשת מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמתקן.

08/08/12

- יש לציין את הספק המתקן

08/08/12

- יש לחשב ולהגיש את שטח הגג התפוס ע"י הקולטים כולל מעברים

08/08/12

- יש לציין את מספר הממירים במתקן

08/08/12

- להוסיף פרט חיבור הקולט לגג

- חתימת יועץ בטיחות על הצהרה לגבי עמידות המבנה לאורך זמן, לרבות עמידות חיבורי המתקן לגג

והעדר סיכון לקריסה

- תנאי לקבלת היתר יהיה הגשת כתב התחיבות ע"י מבקש ההיתר לפירוק המתקן בתום הפעלתו או בתום

תוקף הרשיון לייצור חשמל.

- הגשת אשור זכויות ממ.מ.י.

- יש לעדכן מספר גוש חלקה: גוש 15210 חלקה 59 מגרש 522

הוצאת ההיתר מותנית:

- תשלום אגרת בניה

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201238 ביום ד' תאריך 08/08/12 כ' אב, תשע"ב בשעה 14:00

דותן מוטי
יו"ר הועדה

יצחק פרסמן
מהנדס הועדה