

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201118 ביום ד' תאריך 18/05/11 י"ד אייר, תשע"א בשעה 09:00

השתתפו:

חברים:

דותן מוטי

סגל:

יצחק פרסמן

- יו"ר הועדה

- מהנדס הועדה

רשימת בקשות

עמ.	כתובת	פרטי המבקש	מגרש	חלקה	גוש	תיק בניין	בקשה	סעיף
3	כפר חיטים	כפר חיטים		10	15504	230100	20110174	1

מבקש:▪ **כפר חיטים****ח.פ.:** 570002865**עורד:**

▪ סעד סאמר

סוג בקשה: בקשה להיתר

כתובת הבנין: כפר חיטים

גוש וחלקה: 15504 10

תכנית: 8718/ג

תאור הבקשהשימוש עיקרי

בניה חדשה

מיתקן "פוטו - וולטאי"

מהות הבקשה:**הקמת מערכת פוטו וולטאית ע"ג גג מבנה חקלאי (מתבן) בהיתר בהספק של 50 ק"ו.****החלטות:**

לאשר בתנאים הבאים:

- 18/05/11 - חתימה וחתימת ועד הישוב
- 18/05/11 - חישובים סטטיים
- 18/05/11 - אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן.
- 18/05/11 - הגשת מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמתקן.
- 18/05/11 - יש לציין את הספק המתקן
- 18/05/11 - יש לחשב ולהגיש את שטח הגג התפוס ע"י הקולטים כולל מעברים
- 18/05/11 - יש לציין את מספר הממירים במתקן
- 18/05/11 - להוסיף פרט חיבור הקולט לגג
- 18/05/11 - חתימת יועץ בטיחות על הצהרה לגבי עמידות המבנה לאורך זמן, לרבות עמידות חיבורי המתקן לגג והעדר סיכון לקריסה
- הוצאת ההיתר מותנית:
- תשלום אגרת בניה

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201118 ביום ד' תאריך 18/05/11 י"ד אייר, תשע"א בשעה 09:00

דותן מוטי
יו"ר הועדה

יצחק פרסמן
מהנדס הועדה