

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201439 ביום ג' תאריך 18/11/14 כ"ה חשון, תשע"ה בשעה 13:50

השתתפו:

חברים:

- יו"ר הועדה

דודן מוטי

סגל:

- חבר הועדה

יצחק פרסמן

תאריך: 16/02/2015

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר: 201439 בתאריך: 18/11/2014

רשימת בקשות

עמ.	כתובת	פרטי המבקש	מגרש	חלקה	גוש	תיק בניין	בקשה	סעיף
3	שרונה	שרונה מושב עובדים לו שרונה	148	1	15128	330148	20140207	1

מבקש:

■ שרונה מושב עובדים להתישבות בע"מ ח. פ: 570002261

עורך:

■ להב משה תעודת זהות: 025792615

סוג בקשה: בקשה להיתר

כתובת הבנין: שרונה

גוש וחלקה: 15128 1 מגרש: 148

תכנית: 4329/ג

שימוש עיקרי תאור הבקשה

מיתקן "פוטו - וולטאי" בניה חדשה

מ ה ת ה ב ק ש ה:

התקנת מערכת פוטו וולטאית עוקבת שמש (תוספת למערכת בהספק של 70 ק"ו) בהספק של 630 ק"ו על גג סככות חקלאיות בהיתר מספר 20100038 בשטח של 3850.35 מ"ר.

ה ח ל ט ו ת:

ל אשר בתנאים הבאים:

- חתימה וחתימת ועד הישוב + הוספת ח.פ. של המושב

- חישובים סטטיים

- אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן.

- הגשת מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמתקן.

18/11/14 - חוות דעת משרד החקלאות

18/11/14 - יש לציין את הספק המתקן

18/11/14 - יש לחשב ולהגיש את שטח הגג התפוס ע"י הקולטים כולל מעברים

18/11/14 - יש לציין את מספר הממירים במתקן

18/11/14 - להוסיף פרט חיבור הקולט לגג

- חתימת מהנדס בטיחות על הצהרה לגבי עמידות המבנה לאורך זמן, לרבות עמידות חיבורי המתקן לגג

והעדר סיכון לקריסה

- תנאי לקבלת היתר יהיה הגשת כתב התחיבות ע"י מבקש ההיתר לפירוק המתקן בתום הפעלתו או בתום

תוקף הרשיון לייצור חשמל.

הוצאת ההיתר מותנית:

- תשלום אגרת בניה

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201439 ביום ג' תאריך 18/11/14 כ"ה חשון, תשע"ה בשעה 13:50

מוטי דותן
יו"ר הועדה

יצחק פרסמן
מהנדס הועדה