

## פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201235 ביום ב' תאריך 23/07/12 ד' אב, תשע"ב בשעה 15:00

### השתתפו:

#### חברים:

- יו"ר הועדה

דודן מוטי

#### סגל:

- מהנדס הועדה

יצחק פרסמן

תאריך: 07/03/2013

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר: 201235 בתאריך: 23/07/2012

**רשימת בקשות**

עמ.	כתובת	פרטי המבקש	מגרש	חלקה	גוש	תיק בניין	בקשה	סעיף
3	כפר קיש	שחם דגנית	113	6	15364	240113	20120147	1
4	אזור תעשייה גולני	א.ת. 1992 תעשיות אלו	6	16	15244	406000	20120148	2
5	אזור תעשייה גולני	מ.ש. מלמה		12	15244	400004	20120149	3

**מבקש:****■ שחם דגנית**

■ שחם דן

תעודת זהות: 32112336

**עורך:**

■ אתר ימית

תעודת זהות: 41951849

סוג בקשה: בקשה להיתר

**כתובת הבנין: כפר קיש**

גוש וחלקה: 15364 6 מגרש: 113

תכנית: 4384/ג

תאור הבקשהשימוש עיקרי

בניה חדשה

מיתקן "פוטו - וולטאיי"

**מ ה ת ה ב ק ש ה:****הקמת מערכת פוטו וולטאית ע"ג בית מגורים קיים בהיתר בהספק של 15 ק"ו.****ה ח ל ט ו ת:**

לאשר בתנאים הבאים:

22/07/12

- חתימה וחתימת ועד הישוב

22/07/12

- חישובים סטטיים

22/07/12

- אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן.

22/07/12

- הגשת מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמתקן.

22/07/12

- יש לציין את הספק המתקן

- יש לחשב ולהגיש את שטח הגג התפוס ע"י הקולטים כולל מעברים

- יש לציין את מספר הממירים במתקן

22/07/12

- להוסיף פרט חיבור הקולט לגג

- חתימת יועץ בטיחות על הצהרה לגבי עמידות המבנה לאורך זמן, לרבות עמידות חיבורי המתקן לגג

והעדר סיכון לקריסה

- תנאי לקבלת היתר יהיה הגשת כתב התחיבות ע"י מבקש ההיתר לפירוק המתקן בתום הפעלתו או בתום

תוקף הרשיון לייצור חשמל.

- הגשת תצאות בדיקת איזוטופ (מערכת סולארית ואינסטלציה) לבית המגורים

הוצאת ההיתר מותנית:

- תשלום אגרת בניה

**מבקש:**

■ **א.ת.1992 תעשיות אלומניום בע"מ** ח.פ: **511747255**

**עורך:**

■ **אבן צור דוד**  
סוג בקשה: בקשה להיתר

**כתובת הבנין: אזור תעשייה גולני**

**גוש וחלקה: 15244 16 מגרש: 6**

תכנית: גב"ת 181

שימוש עיקרי תאור הבקשה

מיתקן "פוטו - וולטאי" תכנית שינויים

**מ ה ו ת ה ב ק ש ה:**

תכנית שינויים להיתר בניה מספר 20100022 - התקנת מערכת פוטו וולטאית בהספק של 50 ק"ו ע"ג גג מבנה תעו

**ה ח ל ט ו ת:**

לאשר בתנאים הבאים:

הוצאת ההיתר מותנית:

- תשלום אגרת בניה

**מבקש:**

מ.ש.מלמה

ח.פ: 511594202

**עורך:**

רוצקי אנה

תעודת זהות: 328628870

סוג בקשה: בקשה להיתר

**כתובת הבנין: אזור תעשיה גולני**

גוש וחלקה: 15244 12

תכנית: ג/5989, גב"ת 181

שימוש עיקרי תאור הבקשה

מיתקן "פוטו - וולטאי" בניה חדשה

**מ ה ו ת ה ב ק ש ה:**

התקנת מערכת פוטו וולטאית בהספק של 50 ק"ו ע"ג גג מבנה תעשיה בהיתר.

**ה ח ל ט ו ת:**

לאשר בתנאים הבאים:

- חישובים סטטיים

- אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן.

- הגשת מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמתקן.

23/07/12 - יש לציין את הספק המתקן

- יש לחשב ולהגיש את שטח הגג התפוס ע"י הקולטים כולל מעברים

23/07/12 - יש לציין את מספר הממירים במתקן

23/07/12 - להוסיף פרט חיבור הקולט לגג

- חתימת יועץ בטיחות על הצהרה לגבי עמידות המבנה לאורך זמן, לרבות עמידות חיבורי המתקן לגג

והעדר סיכון לקריסה

- תנאי לקבלת היתר יהיה הגשת כתב התחיבות ע"י מבקש ההיתר לפירוק המתקן בתום הפעלתו או בתום

תוקף הרשיון לייצור חשמל.

הוצאת ההיתר מותנית:

- תשלום אגרת בניה

## פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201235 ביום ב' תאריך 23/07/12 ד' אב, תשע"ב בשעה 15:00

-----  
דותן מוטי  
יו"ר הועדה

-----  
יצחק פרסמן  
מהנדס הועדה