

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201234 ביום ג' תאריך 17/07/12 כ"ז תמוז, תשע"ב בשעה 14:00

השתתפו:

חברים:

- יו"ר הועדה

דודן מוטי

סגל:

- מהנדס הועדה

יצחק פרסמן

תאריך: 07/03/2013

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר: 201234 בתאריך: 17/07/2012

רשימת בקשות

עמ.	כתובת	פרטי המבקש	מגרש	חלקה	גוש	תיק בניין	בקשה	סעיף
3	מצפה נטופה	שגב מיכה	120	1	17550	300120	20120146	1

מבקש:

- שגב מיכה
- שגב רוני

עורך:

- אטרש פריד

סוג בקשה: בקשה להיתר

כתובת הבנין: מצפה נטופה

גוש וחלקה: 17550 1 מגרש: 120

תכנית: 12562/ג

שימוש עיקרי תאור הבקשה

מיתקן "פוטו - וולטאיי" בניה חדשה

מ ה ת ה ב ק ש ה:

התקנת מערכת פוטו וולטאית 12 ק"ו ע"ג גג בית מגורים קיים בהיתר.

ה ח ל ט ו ת:

לאשר בתנאים הבאים:

17/07/12

- חתימה וחותמת ועד הישוב

- חישובים סטטיים

- אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן.

- הגשת מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמתקן.

17/07/12

- יש לציין את הספק המתקן

17/07/12

- יש לחשב ולהגיש את שטח הגג התפוס ע"י הקולטים כולל מעברים

17/07/12

- יש לציין את מספר הממירים במתקן

17/07/12

- להוסיף פרט חיבור הקולט לגג

- חתימת יועץ בטיחות על הצהרה לגבי עמידות המבנה לאורך זמן, לרבות עמידות חיבורי המתקן לגג

והעדר סיכון לקריסה

- תנאי לקבלת היתר יהיה הגשת כתב התחיבות ע"י מבקש ההיתר לפירוק המתקן בתום הפעלתו או בתום

תוקף הרשיון לייצור חשמל.

הוצאת ההיתר מותנית:

- תשלום אגרת בניה

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201234 ביום ג' תאריך 17/07/12 כ"ז תמוז, תשע"ב בשעה 14:00

דותן מוטי
יו"ר הועדה

יצחק פרסמן
מהנדס הועדה