

## פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201119 ביום ה' תאריך 19/05/11 ט"ו אייר, תשע"א

### השתתפו:

חברים:

דותן מוטי

סגל:

יצחק פרסמן

- יו"ר הועדה

- מהנדס הועדה

**רשימת בקשות**

עמ.	כתובת	פרטי המבקש	מגרש	חלקה	גוש	תיק בניין	בקשה	סעיף
3	מסד	חן ציון	36		15421	290036	20110175	1

**מבקש:**

▪ חן ציון

▪ חן עליזה

**עורך:**

▪ פוזין מיכאל

סוג בקשה: בקשה להיתר

**כתובת הבנין: מסד**

גוש וחלקה: 15421

תכנית: 5435/ג

**שימוש עיקרי**

מיתקן "פוטו - וולטאי"

מגרש: 36

**תאור הבקשה**

בניה חדשה

**מ ה ו ת ה ב ק ש ה:**

הקמת מערכת פוטו וולטאית על גג בית מגורים בהיתר בהספק של 10 ק"ו.

**ה ח ל ט ו ת:**

לאשר בתנאים הבאים:

- חתימה וחתימת ועד הישוב

- חישובים סטטיים

- אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן.

- הגשת מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמתקן.

- יש לציין את הספק המתקן

- יש לחשב ולהגיש את שטח הגג התפוס ע"י הקולטים כולל מעברים

- יש לציין את מספר הממירים במתקן

- להוסיף פרט חיבור הקולט לגג

- חתימת יועץ בטיחות על הצהרה לגבי עמידות המבנה לאורך זמן, לרבות עמידות חיבורי המתקן לגג

והעדר סיכון לקריסה

הוצאת ההיתר מותנית:

- תשלום אגרת בניה

19/05/11

19/05/11

19/05/11

19/05/11

19/05/11

19/05/11

19/05/11

19/05/11

19/05/11

## פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר: 201119 ביום ה' תאריך 19/05/11 ט"ו אייר, תשע"א

-----  
דותן מוטי  
יו"ר הועדה

-----  
יצחק פרסמן  
מהנדס הועדה